



1. Przeznaczenie:

Obudowa metalowa **DSOS24VPU** przeznaczona jest do montażu stacji wywoławczej PVA-15C ST systemu PAVIRO firmy BOSCH oraz maksymalnie dwóch rozszerzeń PVA-20CSE.

Obudowa wykonana jest z blachy o grubości 1mm, w kolorze czerwonym RAL3001.



2. Montaż:

1. Zamontować obudowę do ściany w wybranym miejscu za pomocą specjalnych rozporowych kołków metalowych. Do zamocowania nie wolno używać kołków PCV.
2. Wykonać odpowiednie podłączenia przewodów w stacji wywoławczej.
3. Zamontować uchwyty mocujące do stacji wywoławczej zwracając uwagę na prawidłowe ich usytuowanie względem prawej „P” i lewej „L” strony.
4. Po wykonaniu testów i kontroli działania, zamknąć obudowę.

3. Parametry techniczne

Obudowa: IP	IP30
Zastosowanie	do wewnątrz
Temperatura pracy	-5°C ÷ 40°C
Wymiary (W x H x D)	550 x 380 x 200 [- / +2] [mm]
Zamykanie	Zamek specjalny pod dziób lekkiego toporka strażackiego
Waga netto	~9.1 [kg]
Waga brutto	~9.8 [kg]
Wykonanie	Blacha DC01, grubość: 1mm Zabezpieczenie antykorozyjne Kolor: RAL 3001 (czerwony)
Uwagi	Gwarancja 2 lata od daty produkcji Deklaracja CE

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
[ZOBACZ](#)

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Poland
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
[http:// www.pulsar.pl](http://www.pulsar.pl), www.zasilacze.pl