

LBB 1957/00 – Klawiatura dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ 7 przycisków do wyboru stref nagłośnieniowych
- ▶ Wskaźniki LED sygnalizujące wybrane strefy
- ▶ Możliwość łącznej pracy nawet 8 klawiatur
- ▶ Zgodność ze standardem EN 60849

Klawiatura stanowi rozszerzenie stacji wywoławczej dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena LBB 1956/00 i posiada 7 dodatkowych przycisków umożliwiających wybór stref nagłośnieniowych. Klawiatura posiada taką samą stabilną metalową podstawę, jak sama stacja wywoławcza. Poza instalacją wolnostojącą, specjalna konstrukcja umożliwia zgrabny montaż płaski w blatach stołów.

Podstawowe funkcje

Na każdej stacji można wybrać maks. 6 stref nagłośnieniowych. Dołączenie jednego modułu klawiatury umożliwia dokonywanie wyboru 7 stref lub grup stref nagłośnieniowych. Do stacji LBB 1956/00 można dołączyć maks. 8 klawiatur. Wskaźniki LED sygnalizują aktywne strefy.

Elementy obsługi i wskaźniki

- 7 przycisków do wyboru stref nagłośnieniowych
- 7 wskaźników LED wybranych stref
- 8 mikroprzełączników

Możliwości współpracy z innymi urządzeniami

- 2 złącza RJ45
- Wejście 24 VDC
- Złącze klawiatury

Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeństwa	Zgodnie z EN 60065
Odporność	Zgodnie z EN 55103-2
Emisja	Zgodnie z EN 55103-1
Ostrzeganie	Zgodnie z EN 60849

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Zasilanie	
Napięcie zasilania	24 VDC podawane z LBB 1956/00
Pobór prądu	<15 mA

Parametry mechaniczne

Wymiary podstawy	40 x 100 x 235 mm
Ciężar	Ok. 1 kg

Montaż	Połączenie za pomocą wspornika z modułem LBB 1956/00 lub inną klawiaturą LBB 1957/00
Kolor	Grafitowy z elementami srebrnymi

Parametry środowiskowe

Temperatura pracy	-10°C ÷ +45°C
Temperatura przechowywania	-40°C ÷ +70°C
Wilgotność względna	<95%

Zamówienia - informacje**LBB 1957/00 – Klawiatura dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena**

rozszerzenie stacji wywoławczej dźwiękowego systemu ostrzegawczego Plena LBB 1956/00, które posiada 7 dodatkowych przycisków umożliwiających wybór stref nagłośnieniowych.

Numer zamówienia **LBB1957/00**

Reprezentowana przez:**Poland**

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl